

№ 16/_____ ТЕКСЕРУ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ АКТІ

Майкомген а.о.
Актіні толтыру орны

17.03.2022 ж.
Уақыты 14:16

1. Мемлекеттік бақылау және қадағалау органның атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Атырау облысының төтенше жағдайлар департаменті Жылыой ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған тексеру тағайындау туралы актінің номері мен датасы 04.03.2022 ж. № 16

3. Тексеру жүргізген адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы

УТЕШОВ НАРИМАН АТЫРАУБАЕВИЧ - Бөлім бастығы

АХБАЛИН АХАТ НАУРЫЗҒАЛИҰЛЫ - Бас маман

КЕНЖЕБЕКОВ КОБЛАН ИГИЛИКОВИЧ - Бас маман

ЕСКЕНДІРОВА АЛТЫНАЙ ЕСКЕНДІРҚЫЗЫ - Инженер

4. Тексеру жүргізу кезінде қатысқан тексеру субъектісінің атауы, жеке және заңды тұлғаның уәкілетті адамының тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымы)

"Атырау облысы Білім беру басқармасының Жылыой ауданы білім бөлімінің "№17 жалпы орта білім беретін мектеп" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Тексерілетін объектінің атауы/ объектінің мекен-жайы:

" № 17 жалпы орта білім беретін мектеп" коммуналды мемлекеттік мекемесі, АТЫРАУ, ЖЫЛЫОЙ, Майкөмген, Ақтан Керейұлы (КӨШЕСІ), 56.

5. Тексеріс жүргізу мерзімі 17.03.2022 - 17.03.2022

6. Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар олардың мінездемесі (қысқа фабула) Бұзушылықтар анықталды

" № 17 жалпы орта білім беретін мектеп" коммуналды мемлекеттік мекемесі

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар олардың мінездемесі)	Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының талатары мен тармақтарының атауы
1	Бастауыш сынып кабинетінің терезелеріне темір тор орнатуға жол берілген;	П. 40 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
2	Мектеп ғимаратының эвакуациялау жолдарында пайдаланылатын "Шығу" деген көлемдік жарықтандыратын өрт қауіпсіздігі белгілері жарамсыз, жарық индикациясы қосылмаған күйде;	П. 62 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

7. Тексеру жүргізген лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) қолы

8. Тексеру субъектісінің уәкілетті тұлғасының, сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың актімен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

9. Тексеру нәтижесі бойынша ескертулер және (немесе) наразылықтар

Қосымша « ____ » парақта

« ____ » _____ 20__ ж.



Ескерту: Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік Кодексінің 152-бабының 2-бөлігіне сәйкес тексеру нәтижесінде анықталған бұзушылықтар бойынша қосымша уақыт және (немесе) қаржы шығындары қажет болған жағдайда, Сіз үш жұмыс күнінен кешіктірмей бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту туралы арыз беруге құқылысыз. Арызда бұзушылықтарды жою бойынша қабылданатын шаралар мен бұзушылықтарды жою мерзімін созудың объективті себептерін көрсету қажет. Тексеру жүргізген мемлекеттік орган үш жұмыс күнінен кешіктірмей арызда көрсетілген мән-жайларды ескере отырып бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту немесе ұзартудан бас тарту туралы дәйекті шешім қабылдайды.